

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

(Роспотребнадзор)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

в Ольском районе

ул. Рабочая, д.33-А, п. Ола, 685910

тел. 2-30-60 факс 2-59-19 E-mail: ogsen1@ola.magadan.su

ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

«17» июня 2015г.

пос. Ола

Предписание № 19

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки № 21 от 17.06.2015г. в отношении МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Талон» по адресу: с. Талон ул. Молодежная д. 1.

Выявлены нарушения:

Федерального закона ст. 24, ст. 28 РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 ФЗ

Других нормативных правовых актов:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Руководствуясь п. 2 ст. 50 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999 г.

С целью устранения нарушений предлагаю в срок до 01 сентября 2016 года выполнить следующие мероприятия:

1. Провести ремонтные работы в спортивном зале учреждения.
2. Оградить отопительные приборы съемными ограждениями во всех кабинетах общеобразовательного учреждения;
3. Оснастить все учебные помещения и кабинеты школы бытовыми термометрами для соблюдения температурного режима.
4. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в светильниках в кабинете информатики.
5. В мясном цехе и овощном цехе отремонтировать искусственное освещение, в мясном цехе светильники с люминесцентными лампами обеспечить защитной арматурой.
6. Обеспечить в классных журналах оформление листов здоровья, в которых для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.
7. Оборудовать туалеты для девочек и мальчиков кабинками с дверями, приобрести педальные ведра.
8. В туалете для мальчиков приобрести держатели для туалетной бумаги.
9. Разработать и утвердить программу производственного контроля. Обеспечить выполнение программы производственного контроля. Срок выполнения: с 01.09.2015г. и в соответствии с периодичностью программы (ежегодно).
10. Заменить в складском помещении для хранения пищевых продуктов стеллажи, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
11. Заменить производственные столы в мясном и овощном цехах.
12. Оборудовать складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
13. Оснастить термометром холодильник для хранения суточных проб.

14. Представить на согласование примерное меню на новый учебный год 2015-2016г. и 2016-2017г. Срок выполнения: до 01.09.2016г.
15. Обеспечить проведения обследования учащихся начальных классов и учителей начальных классов на паразитарные исследования (обследование на гельминтозы и кишечные протозоозы. Срок выполнения: ежегодно

Письменную информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел в срок до 01.09.2016г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Талон» по адресу: с. Талон ул. Молодежная д. 1 Москвину Татьяну Николаевну

Разъясняю, что за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5. КоАП РФ.

**Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Магаданской области в Ольском районе**

Е.В. Патук

Предписание получил _____



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Магаданской области
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 695-111,
emercom@magadan.ru**

**Управление надзорной деятельности по Магаданской области
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 695-130
ugrnmagadan1@rambler.ru**

**Отделение надзорной деятельности по Ольскому району
п. Ола, пер. Ольский, д. 5 тел. 2-30-34
ond_ola@mail.ru**

**Предписание № 42/1/26
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Талон»**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по Ольскому району Куликова В.Е., от «05» мая 2015 года, №42, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «29» мая 2015г. главным государственным инспектором Ольского района по пожарному надзору Куликовым Виталием Евгеньевичем проведена проверка Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Талон"(помещения лагеря дневного пребывания детей), расположенного по адресу: с. Талон, ул. Молодежная 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери электрощитовой установленные в здании школы не соответствует требуемому пределу огнестойкости - документ, подтверждающий	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	18.08.2015г.	

	предел огнестойкости не представлен	пожарной безопасности». п. 5.18* СНИП 21-01-97*; п 6.8.19 СП 2.13130.2009		
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в РФ п.61	18.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Ольского района по пожарному надзору В.Е. Куликов


(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)
« 01 » 06 2015 г.



Предписание для исполнения получил:
✓ (подпись)

« 01 » 06 2015 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Магаданской области
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 695-111,
emercom@magadan.ru**

**Управление надзорной деятельности по Магаданской области
г. Магадан, ул. Советская, 9, т. 695-130
ugrnmagadan1@rambler.ru**

**Отделение надзорной деятельности по Ольскому району
п. Ола, пер. Ольский, д. 5 тел. 2-30-34
ond_ola@mail.ru**

**Предписание № 43/1/25
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Талон»**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД по Ольскому району Куликова В.Е., от «05» мая 2015 года, №43, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «29» мая 2015г. главным государственным инспектором Ольского района по пожарному надзору Куликовым Виталием Евгеньевичем проведена проверка Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа с. Талон", расположенного по адресу: с. Талон, ул. Молодежная 1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери электрощитовой установленные в здании школы не соответствует требуемому пределу огнестойкости - документ, подтверждающий	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	18.08.2015г.	

	предел огнестойкости не представлен	пожарной безопасности». п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п 6.8.19 СП 2.13130.2009		
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в РФ п.61	18.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Ольского района по пожарному надзору В.Е. Куликов

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» 06 20 15 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«01» 01 20 15 г.



(подпись, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575911

Владелец Москвина Татьяна Николаевна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022